



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Орловской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Орел, ул. Сурена Шаумяна, 33, тел.: (4862) 44-98-60, факс: (4862) 44-97-89,

E-mail: oblast@gochs.oryol.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Орлу

г. Орел, ул. Русанова, д. 24«б», тел.: 8(4862)55-47-49, 42-88-53.

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона)

Предписание № 253/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение -

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество)

средняя общеобразовательная школа № 6 г. Орла

инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора города
Орла по пожарному надзору от «03» декабря 2019 года № 253, ст. 6.1 Федерального закона
от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

(наименование органа ГПН)

в период: «09» 12 2019 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., «12» 12
2019 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.; «13» 01 2020 г. с 16 час.
30 мин. до 17 час. 30 мин. проведена плановая выездная проверка старшим
инспектором отдела НД и ПР по г. Орлу майором вн. сл. Ракитиным Игорем
Анатольевичем объектов защиты – МБОУ - СОШ № 6 г. Орла (юридический адрес: Россия,
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Орловская область, 302010, г. Орел, ул. Комсомольская, д. 374 (ИНН 5752023998, ОГРН
проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

1025700780302) в процессе осуществления своей деятельности при эксплуатации
помещений, зданий, территории, расположенных (фактически осуществляющего
деятельность) по адресу: 302010, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 374.

совместно с: и.о. директора учреждения Толмачева Елена Николаевна; и.о. директор
учреждения Жигулина Наталья Борисовна; заместитель директора учреждения по АХ
(ответственный за обеспечение пожарной безопасности) Овсянкин Владислав Артемович.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные
в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На объекте защиты полотна дверей лестничных клеток не обеспечены (частично сняты) устройствами для самозакрывания.	пп. «г» п. 36, п. 62 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» (далее – ППР в РФ); п. 6.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (далее – СНиП 21-01-	03.08.2020	

		97*); п. 4.2.7 Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее – СП 1.13130.2009) с учетом ссылки ч.ч. 2, 3, 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 19 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ-123)		
2.	На объекте защиты эвакуационный путь (запасной эвакуационный выход актового зала, ведущий через лестницу) не освещен (отсутствует светильник, табло «Выход»).	п. 33 ППР в РФ; ст. 84 ФЗ-123.	03.08.2020	
3.	На объекте защиты в инструкции о мерах пожарной безопасности не отражено допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты.	п. 461 «л», п. 460 ППР в РФ	03.08.2020	
4.	На объекте защиты сняты двери лестничных клеток на третьем и четвертом этажах (4 ед.).	пп. «д» п. 23, п. 33 ППР в РФ; п. 14 §2 гл. II-В.11 Строительные нормы и правила ч. II «Нормы строительного проектирования» Москва 1954 г.; п. 6.18* СНиП 21-01-97*; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 с учетом ссылки ч.ч. 2, 3, 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 19 ст. 88, ст. 52, ст. 53, ст. 89 ФЗ-123	03.08.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отдела НД и ПР по г. Орлу Ракитин И.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"13" января 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

И.О.

директор

(подпись)

Е.И. Ракитин

(должность, фамилия, инициалы)

"13" января 2020 г.